

# 試験成績書

株式会社 豊運   
大阪市東住吉区今川3-12-4  
TEL 06-6708-8132  
FAX 06-6708-8133

製品名 つめ～るモルタル

試験項目	単位	試験結果	試験方法
単位容積質量	kg/ℓ	1.55	JIS A 1174 準拠
付着強さ (材齢28日)	N/mm <sup>2</sup>	1.3	JIS A 6916 準拠
曲げ強さ (材齢28日)	N/mm <sup>2</sup>	4.5	JIS A 6916 準拠
圧縮強さ (材齢28日)	N/mm <sup>2</sup>	21.3	JIS A 6916 準拠

\* 試験結果は、JIS規格等に規定された条件下で行った試験値であり、  
実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。