


# 試験成績書

株式会社 豊運  
大阪市東住吉区今川3-12-4  
TEL 06-6708-8131  
FAX 06-6708-8133



製品名 腰モルタル

試験項目	単位	試験結果	品質規定
曲げ強さ	N/mm <sup>2</sup>	4.0	JASS15M-102
吸水量	g	32.0	
長さ変化	%	0.11	
付着強さ	N/mm <sup>2</sup>	1.2	建研式接着試験機による 下地コンクリート

\* 試験結果は、JIS規格等に規定された条件下で行った試験値であり、  
実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。