

試験成績書

株式会社 豊運
大阪市東住吉区今川3-12-4
TEL 06-6708-8131
FAX 06-6708-8133



製品名 つめ〜るモルタル

試験項目	単位	試験結果	品質規定
単位容積質量	kg/ℓ	1.55	JIS A 1174
付着強さ (材齢28日)	N/mm ²	1.3	JIS A 6916
曲げ強さ (材齢28日)	N/mm ²	4.5	
圧縮強さ (材齢28日)	N/mm ²	21.3	

* 試験結果は、JIS規格等に規定された条件下で行った試験値であり、実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。